

**OBEC Křenovice**  
**Zastupitelstvo obce Křenovice**

**Obecně závazná vyhláška č. 2/2020,**  
**kteřou se vydává požární řád obce**

Zastupitelstvo obce Křenovice se usneslo na zasedání dne 29. dubna 2020 usnesením č. 206/16, vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1**  
**Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

**Čl. 2**  
**Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci**

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Křenovice je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce pověřeny tyto orgány obce:
  - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
  - b) starosta - zabezpečením pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývající z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

**Čl. 3**  
**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

- (1) Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým činnostem či objektům.
- (2) Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, jsou stanoveny Nařízením Olomouckého kraje č.1/2002, které vydala Rada Olomouckého kraje - usnesení č. UR/29/37/2002 ze dne 25.4.2002.

#### **Čl. 4**

##### **Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci**

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno ohlašovou požárů uvedenou v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

#### **Čl. 5**

##### **Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení**

- (1) Obec má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Křenovice č.p. 100, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

#### **Čl. 6**

##### **Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti**

- (1) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví Olomoucký kraj svým nařízením<sup>1</sup>.
- (2) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů<sup>2</sup>.
- (3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje vody pro hašení požárů.

#### **Čl. 7**

##### **Seznam ohlašoven požárů**

Obec zřídila ohlašovnu požárů v budově obecního úřadu na adrese:

**Obecní úřad Křenovice, Křenovice č.p. 18, 752 01 Kojetín, tel. 581 769 021**

#### **Čl. 8**

##### **Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci**

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

---

<sup>1</sup> nařízení Olomouckého kraje č. 3/2005 ze dne 19. 5. 2005

<sup>2</sup> § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlášeným obecním rozhlasem (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
- c) v případě poruchy technických zařízení určených pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší náhradním způsobem:
- mobilním telefonem členům JSDH obce,
  - osobně členům JSDH obce,
  - zvony kostela sv. Jana Nepomuckého.

## **Čl. 9**

### **Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

## **Čl. 10**

### **Zrušovací ustanovení**

Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2004 Požární řád obce, ze dne 16.9.2004.

## **Čl. 11**

### **Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Jan Štefan  
místostarosta

Jaroslav Lejnar  
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 5.5.2020  
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 21.5. 2020  
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2020, kterou se vydává požární řád obce**

**Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany**  
**z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje**

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

I. st. požárního poplachu		II. st. požárního poplachu		III. st. požárního poplachu	
<b>Kojetín</b>	<b>JPO I</b>	<b>Kroměříž</b>	<b>JPO I</b>	<b>Tovačov</b>	<b>JPO II</b>
<b>Křenovice</b>	<b>JPO V</b>	<b>Nezamyslice</b>	<b>JPO III</b>	<b>Klenovice na Hané</b>	<b>JPO III</b>
<b>Němčice nad Hanou</b>	<b>JPO II</b>	<b>Chropyně</b>	<b>JPO III</b>	<b>Doloplazy</b>	<b>JPO III</b>
<b>Kojetín</b>	<b>JPO III</b>	<b>Měrovice nad Hanou</b>	<b>JPO V</b>	<b>Lobodice</b>	<b>JPO V</b>
		<b>Vrchoslavice</b>	<b>JPO V</b>	<b>Přerov</b>	<b>JPO I</b>

**Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2020, kterou se vydává požární řád obce**

**Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce**

<b>Název jednotky požární ochrany</b>	<b>Kategorie jednotky požární ochrany</b>	<b>Požární technika a věcné prostředky požární ochrany</b>	<b>Počet členů</b>
JSDH Křenovice	JPO V	Cisterna - CAS 25 Š 706 RTHP + související prostředky  DA - L1Z – Ford transit + související prostředky	12